



Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara


**SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA**  
(NATIONAL WATER SERVICES COMMISSION)

Aras Bawah & Aras Satu  
Prima Avenue, Blok 3510  
Jalan Teknokrat 6,  
63000 Cyberjaya  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Telefon : (603) 8317 9333/4/5  
Faks : (603) 8317 9336/9  
Laman Web : www.span.gov.my

Ruj. Tuan : MEP-C-08-0007  
Ruj. Kami : SPAN/ KPA/700 – 1/10/1H(5)  
Tarikh : // Julai 2008

**ME-PLAS (M) SDN BHD**  
124, Jalan Permata 2  
Arab Malaysian Industrial Park  
71800 Nilai  
Negeri Sembilan  
(u/p : En. Lee Seung Kon )



Tel : 06 – 799 5030  
Faks : 06 – 799 5034

Tuan,

**PINDAAN SIJIL KELULUSAN PRODUK UNTUK KEGUNAAN SISTEM BEKALAN AIR**  
Jenis Produk : **ANTI BACTERIA HIGH IMPACT RESISTANT 3 LAYER PVC-M WATER PIPE**  
Jenama : AB-3P  
No. Sijil Kelulusan : **SPAN/KP/A/00017-2008**

Perkara di atas dengan segala hormatnya adalah dirujuk dan surat tuan ruj. MEP-C-08-0007 bertarikh 30 Mei 2008 adalah berkaitan.

2. Bersama-sama ini disertakan sijil kelulusan produk bekalan air no. **SPAN/KP/A/00017-2008** yang telah dipinda untuk simpanan tuan. Pihak tuan diminta untuk mengembalikan sijil kelulusan asal terdahulu yang dikeluarkan oleh SPAN.

3. Pihak tuan diminta untuk mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di Lampiran 1 pada sijil berkenaan.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

(IR LEE KOON YEW)  
Pengarah Eksekutif  
Jabatan Kawalselia Air  
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)  
Malaysia

**SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA**

**SIJIL KELULUSAN PENDAFTARAN PRODUK**  
(PRODUCT REGISTRATION APPROVAL CERTIFICATE)

Adalah dengan ini diperakui bahawa syarikat dan produk seperti yang tercatat di bawah telah berdaftar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara bagi kegunaan industri perkhidmatan air di negeri-negeri Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan.


(This is to certify that the following company and product have been registered with Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara to be used in the water services industry in Peninsular Malaysia and Federal Territory of Labuan.)

No. Rujukan Pendaftaran (Reference of Registration No.)	: SPAN/KPA/700-1/10/1H
Nama dan Alamat Syarikat Pembekal (Name of Supplier)	: ME-PLAS (M) SDN. BHD NO. 124 JALAN PERMATA 2 ARAB MALAYSIAN INDUSTRIAL PARK 71800 NILAI, NEGERI SEMBILAN.

**MAKLUMAT PRODUK (PARTICULARS OF PRODUCT)**

Nama Produk (Product Name)	: ANTI BACTERIA HIGH IMPACT RESISTANT 3 LAYER PVC-M WATER PIPE
Perihal Produk (Product Description)	: Rating/ Size : i. PN 9 : 15 ~ 400MM ii. PN 12 : 15 ~ 400MM iii. PN 15 : 15 ~ 400MM
Jenama (Brand Name)	: AB-3P
Piawaian (Standard)	: MS 628 : PART 1 : 1999, BS 4346 : PART 1 :1969 & BS 4346 : PART 2 : 1970 (AMD.3)
Kegunaan (Application)	: SISTEM BEKALAN AIR LUARAN & DALAMAN
Nama dan Alamat Pembuat (Name and Address of Manufacturer)	: ME-PLAS (M) SDN. BHD NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA
Nama dan Alamat Prinsipal (Name and Address of Principal Company)	: ME-PLAS (M) SDN. BHD NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA
Sah Sehingga (Valid Until)	: 30 JUN 2011

Sijil yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada syarat-syarat am seperti *Lampiran 1* serta syarat-syarat khusus (sekiranya ada) seperti *Lampiran 2*.  
(Certificate issued is subjected to general conditions as listed in *Lampiran 1* and specific conditions, if any as listed in *Lampiran 2*.)



**DATO' TEO YEN HWA**  
Ketua Pegawai Eksekutif  
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara  
Malaysia

Tarikh Dikeluarkan : **8 Mei 2008**  
(Issue Date)



No. Sijil	: SPAN/KP/A/00017-2008
No. Rujukan Pendaftaran	: SPAN/KPA/700-1/10/1H
Nama Syarikat	: ME-PLAS (M) SDN. BHD.
Nama Produk	: ANTI BACTERIA HIGH IMPACT RESISTANT 3 LAYER PVC-M WATER PIPE

### SYARAT-SYARAT AM

1. Kelulusan ini adalah terpakai di Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.
2. Kelulusan ini adalah tertakluk kepada tempoh sah Lesen Persijilan SIRIM / IKRAM yang diperolehi atau lain-lain persijilan yang diiktiraf. Ianya akan terbatal dengan sendirinya jika Lesen Persijilan SIRIM / IKRAM ditarik balik atau tempoh sah tamat.
3. Kelulusan ini sah untuk tempoh seperti yang tertera di sijil.
4. SPAN berhak menarik balik kelulusan ini sekiranya:
  - 4.1 maklumat yang diberi tidak benar;
  - 4.2 berlaku kemerosotan ke atas kualiti produk; atau
  - 4.3 aduan yang diterima daripada mana-mana pihak mengenai produk terbukti benar.
5. SPAN boleh menjalankan audit teknikal pada bila-bila masa dalam tempoh kelulusan bagi mengukur prestasi produk dan syarikat serta sebagai asas untuk proses pembaharuan kelulusan nanti;
6. Permohonan pembaharuan kelulusan produk hendaklah dikemukakan sekurang-kurangnya **tiga (3) bulan** sebelum tarikh tamat tempoh sah sijil. Permohonan yang diterima selepas tarikh tamat tempoh adalah dianggap sebagai pendaftaran baru.